



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-33/2016

Warszawa, 22 lipca 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na wykonanie robót budowlanych, określonych jako: „**Remont pokoi biurowych i korytarzy, w tym malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, roboty elektryczne polegające na wymianie oświetlenia w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1**” informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

..... (nazwa Wykonawcy) prosi o podanie parametrów wykładziny, którą należy położyć w korytarzach oraz rodzaju włókna wykładziny pokojowej.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez doprecyzowanie wymaganej charakterystyki wykładziny w korytarzu a także wykładziny pokojowej.

Zamawiający określa, iż wykładzina kładzona w pokojach winna być obiektowa pętłkowa – włókno poliamid.

Natomiast w korytarzach należy położyć wykładzinę podłogową welurową obiektową w formacie 50x50, antystatyczną, antypoślizgową, odporną na kółka o parametrach nie gorszych niż:

- 1) ciężar włókna nie mniejszy niż 1020 g/m²,
- 2) wysokość całkowita runa nie mniejsza niż 12,0 mm, przy czym wysokość runa nie mniejsza niż 6,2 mm,
- 3) klasa trudnopalności - Bfl-S1,
- 4) podkład bitumiczny
- 5) klasa użytkowa 33 (najwyższa)

do oferty należy dołączyć informację o właściwościach oferowanej wykładziny a przed zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i kolor wykładziny płytek. Do przyklejenia płytek podłogowych należy stosować kleje specjalistyczne zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnić trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika Nr 1a do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w zakresie dotyczącym parametrów wykładzin w wyniku czego zmianie ulegają tirety numer 5 i 6 w części określonej jako „**Zamawiający wymaga**”:

- położenia wykładziny podłogowej antystatycznej o parametrach nie gorszych niż: wykładzina obiektowa pętłkowa – włókno poliamid, ciężar włókna nie mniejszy niż 650 g/m², gęstość runa nie mniejsza niż 220000 pętelek/m², wysokość całkowita nie mniejsza niż 6,0 mm, **oferowana wykładzina musi posiadać atest niepalności, antystatyczności, PZH**, do oferty należy dołączyć informację o właściwościach oferowanej wykładziny, przed zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i kolor wykładziny, **preferowany kolor wykładziny w odcieniu brązowym**. Wykonawca położy w jednym

pomieszczeniu wykładzinę z jednej serii produkcyjnej. Do przyklejenia wykładziny podłogowej należy stosować kleje specjalistyczne zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnić trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę,

- położenia na korytarzach wykładziny podłogowej – płytki w formacie 50x50– welurowej obiektowej, antystatycznej, antypoślizgowej, odpornej na kółka, o następujących parametrach nie gorszych niż:

- 1) ciężar włókna nie mniejszy niż 1020 g/m²,
- 2) wysokość całkowita runa nie mniejsza niż 12,0 mm, przy czym wysokość runa nie mniejsza niż 6,2 mm,
- 3) klasa trudnopalności - Bfl-S1,
- 4) podkład bitumiczny
- 5) klasa użytkowa 33 (najwyższa)

do oferty należy dołączyć informację o właściwościach oferowanej wykładziny a przed zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i kolor wykładziny płytek. Do przyklejenia płytek podłogowych należy stosować kleje specjalistyczne zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnić trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.

Zmieniony Załącznik Nr 1a do SIWZ uwzględniający powyższe zmiany został zamieszczony na stronie internetowej UOKiK w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Powyższa odpowiedź stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 28 lipca 2016 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Monika Bronkau-Ługowska

